

Министерство энергетики Новости

Перейти к меню С 03-00 9 ноября и по настоящее время на территории Сахалинской области из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, метель, порывы ветра до 30 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ДЗО ПАО «РАО ЭС Востока» – ПАО «Сахалинэнерго»). 23-25 ноября 2016 года в Гостином Дворе состоится пятый Международный Форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2016. Мероприятие проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства города Москвы. 9 ноября с 03-00 по настоящее время на территории Сахалинской области из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, метель, порывы ветра до 30 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «РАО ЭС Востока» – ПАО «Сахалинэнерго»). 8 ноября, Мурманск. - В 17:21 по местному времени на ПС 110 кВ «Мурманск-5» (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Колэнерго») произошёл ряд коротких замыканий в ОРУ-35 кВ без возгораний. В результате чего отключились вводные выключатели 35 кВ трансформаторов Т-1 и Т-2.35 кВ. В сентябре 2016 года комиссии Минэнерго России осуществили выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов трех электростанций и одного объекта электросетевого комплекса. Цель мероприятий – оценка фактического технического состояния оборудования энергообъектов. 8 ноября с 06-00 и по настоящее время на территории Владимирской области из-за неблагоприятных погодных условий (снег с дождем) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго»). 4 ноября с 04-15 до 05-15 на территории Республики Алтай из-за неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег) происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-20 кВ (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети»). Максимально было отключено: ВЛ 6-20 кВ – 16; ТП 6-20 кВ – 241. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32622 от 22 июля 2008

Ссылка на статью: [Министерство энергетики Новости](#)